

山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增 5.88 万吨原酒储能 项目建安工程

1、请明确一下 PPR 给水管的压力等级？

答：PPR 给水管压力等级 1.0MPa。

2、强电：砖混结构明配管刷防水涂料，暗配管是否也刷防水涂料？

答：暗配管不用刷防水涂料。

3、投标人须知前附表中 7.3.1 条中履约担保形式是电汇或转账，金额为合同价的 5%，预付款保函：合同价款的 15%；合同专用条款 3.7 条中履约担保签订合同前，承包人向发包人提交 5%履约保证金或履约保函（其中至少 100 万履约保证金），两处说法不一致，一般是保函形式？

答：签订合同前，承包人向发包人提交 5%履约保证金或履约保函（其中至少 100 万履约保证金），预付款保函：合同价款的 15%。

4、合同专用条款 11.1 条中基准价格的约定：按照汾阳市 2021 年第三季度指导价执行是否有误，信息价中汾阳市只有第一、二季度指导价。

答：有汾阳市 2021 年第三季度指导价，请按要求执行。

