

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

## 新建 3#收酒车间施工项目澄清文件

### 一、内容：

山西重力工程咨询有限公司于 2023 年 05 月 04 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省 吕梁市）》发布山西杏花村汾酒厂股份有限公司新建 3#收酒车间施工项目招标公告，有投标人对招标文件及工程量清单提出疑问，现对潜在投标人提出的问题做出以下澄清：

问题一：工艺设备总价包含什么内容？是否包含总图中的工艺管道和工艺管道支架？

回复：工艺设备总价包含收酒槽、酒罐、酒泵、地磅、空压机、交酒小车。不包含总图中的工艺管道和工艺管道支架。详见工程量清单。

问题二：新建 3 号车间总图中污水、雨水工程的清单项全部为塑料管（排水管），应为市政安装工程，人工费为基数记取措施费，但招标清单此项以直接费为基数记取措施费，如下图所示：

# 分部分项工程清单与计价表

工程编码: X02D02

工程名称: 污水、雨水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
<b>污水</b>					
1	040501004001	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 污水 3.材质: HDPE塑钢缠绕排水管 4.规格: DN300 环刚度采用8KN/m <sup>2</sup> , 5.连接方式: 卡箍式弹性连接 6.闭水试验	m	347
<b>雨水</b>					
1	040501004002	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 雨水 3.材质: HDPE塑钢缠绕排水管 4.规格: DN400 环刚度采用8KN/m <sup>2</sup> , 5.连接方式: 卡箍式弹性连接 6.闭水试验	m	108.2
2	040501004004	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 雨水 3.材质: HDPE塑钢缠绕排水管 4.规格: DN300 环刚度采用8KN/m <sup>2</sup> , 5.连接方式: 卡箍式弹性连接 6.闭水试验	m	67.2
3	040501004003	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 雨水 3.材质: HDPE塑钢缠绕排水管 4.规格: DN200 环刚度采用8KN/m <sup>2</sup> , 5.连接方式: 卡箍式弹性连接 6.闭水试验	m	125.9

表-08-1

## 分部分项为安装塑料管（排水管）

白: 污水、雨水工程`单位工程投标报价汇总表

- 03. 分部分项工程清单与计价表
- 04. 单价措施项目清单与计价表
- 05. 总价措施项目清单与计价表
- 06. 其他项目清单与计价汇总表
- 07. 暂列金额项目表
- 08. 材料暂估单价表
- 09. 专业工程暂估价表
- 10. 计日工表
- 11. 总承包服务费项目表
- 12. 规费、税金项目清单表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
0	安全文明施工费	ZJF+ZCF+SBF+JSCS_ZJF+JSCS_ZCF+JSCS_SB F-FBF_1_YSJH J-FBF_2_YSJH	0	0
1	临时设施费	ZJF+ZCF+SBF+JSCS_ZJF+JSCS_ZCF+JSCS_SB	0	0

措施费取费基数为 ZJF 直接费

回复: 市政工程预算定额-第四册排水工程, 为市政建设工程, 应执行市政建设工程取费, 措施费记取基数为直接费。

