

文水县神堂水库灌区续建配套与节水改造工程施工项目

澄清答疑

(招标编号：SS141121202508140378)

一、内容

根据投标人的澄清要求，现将有关问题澄清如下：

1、建筑工程量清单子目中，路面拆除与恢复（混凝土）工作内容需明确是否包含恢复？以及拆除路面的厚度。

答：不包含恢复，拆除厚度暂按 200mm，实际发生量以现场计量为准。

2、建筑工程量清单子目中，C20 混凝土路面恢复，请明确具体施工做法（厚度及是否有道路基层的施工）。

答：200mm 混凝土面层，180mm 水泥稳定碎石基层。

3、建筑工程量清单子目中，请确认箱式变压器基础的具体施工参数。

答：清单项“箱式变压器基础”按照 20000 元/座的暂估价计入投标报价。

4、建筑工程量清单子目中，“动力线路工程 10KV ”具体包含哪些工作内容以及各项工作的规格型号。

答：清单项“动力线路工程 10KV ”按照 300000 元/km 的暂估价计入投标报价。

5、机电工程量清单子目中，请明确：机房实体环境建设中基础装修系统、吊顶、地面、防火门、墙面处理的施工做法及相关尺寸。

答：机房实体环境建设中基础装修系统按照 1500 元/m² 的暂估价计入投标报价。

二、监督部门

本招标项目监督部门：吕梁市水利局

电 话：0358-8282460

电子邮箱：llslnsk@163.com

三、联系方式

招标人：文水县水利局

地址：文水县大陵街农牧综合大楼

联系人：马先生

电话：0358-3305055

招标代理机构：吕梁市金开工程咨询有限公司

地址：吕梁市离石区恒大华府 28 号楼二层 2003 商铺

联系人：武女士/赵女士

联系电话：0358-2802666/2802999

电子邮箱：jkzx888@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李国民（签名）

招标人或其招标代理机构：_____

