

兴县2025年农村饮水安全水质提升工程施工项目澄清文件

(招标编号：SS141123202510100390)

致各投标人：

1、澄清内容

问题：招标文件中30g/、50g/h次氯酸钠发生器设备参数, 产品要求“具有《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(批件中注明的有效氯产量 $\geq 100\text{g/h}$)、第三方检测机构出具的检验报告(报告中注明的有效氯产量 $\geq 50\text{g/h}$)。”, 数据是否有误。

答复：相关内容澄清如下：

30g/h、50g/h次氯酸钠发生器设备参数	
处理水量	0-25m ³ /h
次氯酸钠产量 (以有效氯计)	30g/h、50g/h
工作电压	220V $\pm$ 10%, 50Hz
工作温度	5℃-30℃
使用原料	满足标准GB 2721《食用盐》一级品以上的标准(无碘)
盐水浓度	3%
次氯酸钠用于生活饮用水 消毒时的投加量(mg/L)	1-2
控制方式	PLC控制, 次氯酸钠的投加量可根据待处理水量调节计量泵的投加量, 实现定比列投加消毒药剂的功能。
电极使用年限	电极使用年限不低于5年
产品要求	具有《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(批件中注明的有效氯产量 $\geq 30\text{g/h}$ 、 50g/h)、第三方检测机构出具的检验报告(报告中注明的有效氯产量 $\geq 30\text{g/h}$ 、 50g/h)。

二、监督部门

本招标项目监督部门：吕梁市水利局

地址：吕梁市离石区滨河北西路1号

联系人：乔先生

联系方式：0358-8281340

电子邮件：llgszx@163.com

三、联系方式

招标人：兴县水利局

地 址：山西省吕梁市兴县

联系人：牛隆

电 话：0358-6322050

邮 箱：/

招标代理机构：山西赫伯项目咨询管理有限公司

地址：山西省太原市万柏林区万国城MOMA8号楼501室

联系人：程娟 郭彩琴 雷磊

电话：15536836043

邮箱：sxhbxmzx2018@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：程娟（签名）

招标人或其招标代理机构：山西赫伯项目咨询管理有限公司（盖章）

