

汾阳市公益性公墓建设项目施工招标澄清答疑

(招标编号：FS141182202512240446)

一、澄清内容：

我单位于2025年12月30日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》上发布汾阳市公益性公墓建设项目施工招标公告，现对本项目作出以下澄清：

1、道路硬化部分：工程量清单第4项，回填方描述为40cm厚8%石灰土属路基处理项，投标人按照工程量清单所列项报价，图纸中20cm厚10%石灰土为编制清单缺漏项，无须投标人自行补充，工程竣工结算中做补充处理。

2、配套设施-室外给排水-室外给排水土方及井室-污水井-化粪池：清单描述中断面规格为13400*3700mm，详见图集仅为结构配筋及做法参考。平面尺寸以设计图纸为准。（补充室外给排水图纸，请自行下载。）

3、公厕及宿舍：通风工程-工程量清单第6项，换气扇(TFQ-2)清单描述与图纸不符，属于清单缺陷，按设计图纸型号报价即可。

4、绿化种植回填土报价应按外购土方考虑。

二、监督部门

本招标项目监督部门为汾阳市住房和城乡建设管理局；

监督电话：0358-7223291。

三、联系方式

招标单位：汾阳市民政局

联系地址：吕梁市汾阳市营盘街

联系人：李先生

联系电话：0358-7333007

代理机构：中喆项目管理有限公司

联系地址：山西省太原市万柏林区千峰南路海盛科技大厦12A层北区

联系人：段宣忠、王建军、吴瑞霞、赵爱玲、闫凯丽、任卫红

联系电话：18406511168

电子邮件：zzxmglyxgs@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：段宣虹（签名）

招标人或其招标代理机构：中招国际招标有限公司（盖章）

