

山西医科大学第一医院交城分院感染科楼建设项目 施工二次招标澄清答疑

一、内容：

我单位于 2026 年 03 月 20 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了山西医科大学第一医院交城分院感染科楼建设项目施工招标公告，现对原工程量清单做出如下澄清：

1、感染科楼给排水工程中第 99 项设备（污水提升一体化设备 TJPS-3-15-1.5/1）无暂估价，现按暂估价格为 35000 元/套，进入报价。

2、感染科楼建筑其他工程“橡胶支座”为三个规格但暂估材料表里只有两个不同价格，无规格，暂估价 22000 元/个对应清单第 81 项、第 82 项，暂估价 25000 元/个对应清单第 83 项。

3、室内消火栓增压供水设备 ZY6.0/10-SZWBF、喷淋增压供水设备 ZY6.5/30-SZWBF 暂估材料表中单位为 m³，可理解为套，投标报价不用修改。

4、感染科楼医用气体工程中第 14 项设备（钢制分气缸，符合《钢制压力容器》GB-150）中钢制分气缸未暂估，现按暂估价格为 5500 元/台，进入报价。

5、通风安装工程中部分暂估材料对应分部分项清单项如下：

暂估材料表序	材料名称	单位	不含税暂定价	对应分部分项清单项
--------	------	----	--------	-----------

号				
1	SWF 轴流风机 NO.2.5 风量:2300m ³ /h,全压:230Pa,功率: 0.25KW	台	910	第 143 项
7	SPF 轴流风机 NO.4 风量:1700m ³ /h,全压:230Pa,功率: 0.25KW	台	1053	第 125 项
12	XF-B1-EN015 新风量:1300m ³ /h 机外余压:450Pa 功率: 0.5kw 制冷量: 12.6kw; 制热量: 24.9kw 加湿量: 13kg/h 高压微雾加湿	台	2028	第 152 项
14	SWF 轴流风机 NO.2.5 风量:400m ³ /h,全压:310Pa,功率: 0.25KW	台	2100	第 126 项
16	PF-WD JGF-P-8C 过滤净化风机箱 风量:400m ³ /h,全压:1100Pa,功率: 1.1KW	台	910	第 131 项
17	PF-WD JGF-P-8C 过滤净化风机箱 风量:400m ³ /h,全压:1100Pa,功率: 1.1KW	台	1050	第 134 项
18	SWF 轴流风机 NO.2.5 (防爆型) 风量:1100m ³ /h,全压:150Pa,功率: 0.2KW	台	1560	第 117 项
24	消防高温排烟风机 NO.9 风量:31200m ³ /h,全压:710Pa, 功率: 12KW,重量: 250kg	台	9800	第 129 项
27	PF-WD JGF-P-30C 过滤净化风机箱 风量:2000m ³ /h,全压:1100Pa,功率: 2.2KW 重量: 90kg	台	5000	第 139 项
30	消防高温排烟风机 NO.9	台	12500	第 142 项

	风量:31200m/h,全压: 710Pa, 功率: 12KW,重 量: 250kg			
--	--	--	--	--

6、本工程信息价执行《交城工程造价管理信息》2025年第4期。

二、监督部门

本招标项目监督部门为交城县住房和城乡建设管理局。

监督电话：15035873687

三、联系方式

招标人：山西医科大学第一医院交城分院

地 址：吕梁市交城县天宁镇南环路

联系人：侯女士

电 话：3531700-8557

招标代理机构：山西正建招标代理有限公司

地 址：吕梁市离石区龙凤北大街金鼎大厦18层（17A）1825室

联系人：张先生

电 话：0358-8406898

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张建军（签名）

招标人或其招标代理机构：山西正建招标代理有限公司（签章）

